




Department of Local Government,
Industry Regulation and Safety



Japanese | 日本語



RCD安全スイッチ 簡易ガイド



作業手順の
コツ

作業手順のコツ

RCD（漏電遮断器／安全スイッチ）の点検を行うことで、ご自身やご家族を感電から守ることにつながります。

ご自身で安全に行えると判断でき、かつメーターボックスの状態に問題がない場合は、以下の手順で点検を行ってください。

1. メーターボックスを開ける。
2. 各 RCD のテストボタンを押す（「T」の表示がある）。
3. スイッチが直ちに **OFF** になることを確認する。
4. スイッチを **ON** に戻す。

これで安全スイッチはリセットされます。

スイッチが OFF にならない場合、または ON に戻らない場合は、必ず有資格の電気工業者に連絡してください。

安全スイッチは3か月ごとに点検してください。取扱説明書により、より頻繁な点検が求められている場合は、その指示に従ってください。

RCDはなぜ重要なのですか？

RCD（漏電遮断器）は、事故発生のリスクを軽減します。

- 感電
- 重度の怪我
- 電気火災

分電盤のサーキットブレーカーやヒューズでは、ご自身やご家族を感電から守ってくれません。RCDはその役割を果たします。


ご自宅や事業所の安全性を高めるため、少なくとも2台のRCD安全スイッチを設置する必要があります。

RCDの設置は、有資格の電気工事業者が行います。

RCDが設置されていない場合、感電から身を守ることができません。

RCDを設置しましょう

RCD
で感電対策を





テスト (T) ボタンはどこにありますか？

RCD 本体にある **T** の表示を探してください。

ボタンの形や色はさまざまですが、必ず **T** と表示されています。

T ボタンが見つからない場合は、以下の対応をしてください。

- RCD の写真を撮る。
- その写真を EGPGeneralAdmin@lgirs.wa.gov.au にメールで送る。
建築・エネルギー局の担当者がサポートします。




3



探すべき表示

T

4



5



6



RCD 安全スイッチに関する規則



売却時

自宅を売却する場合

自宅を売却する前に、すべての電気回路と照明回路に RCD を設置しておく必要があります。

電気関連法規の要件を満たすため、2 台以上の RCD が設置されていない場合は、有資格の電気工事業者に依頼して設置しなければなりません。



賃貸者

賃貸住宅に住んでいる場合

家主は、電気関連法規に従い、賃貸物件に RCD を設置する義務があります。

RCD が設置されていない場合、入居者は家主または管理会社に連絡し、法令に従った設置を求めてください。

また、入居者は以下を行ってください。

- ・ 3 か月ごとに RCD を点検する。
- ・ 不具合がある場合は、家主または管理会社に報告する。

RCD が正常に作動しない場合は、直ちに交換する必要があります。



RCD は何台必要ですか？

電気関連法規に基づき、少なくとも 2 台の RCD が必要です。物件によっては、さらに多くの RCD が必要となる場合があります。

有資格の電気工事業者が、物件に適した数の RCD を設置し、法規に適合していることを確認します。

有資格の電気工事業者に依頼する必要がありますか？

はい。 RCD の設置や不具合の修理は、必ず有資格の電気工事業者に依頼してください。

ご自身で電気工事を行わないでください


ご自身で電気工事を行ったり、無資格者に依頼したりしないでください。大変危険です。

感電や火災につながるおそれがあります。

有資格の電気工事業者を選ぶ理由：

- ・ 必要な訓練を受けている。
- ・ 安全関連法規に従って作業を行う。
- ・ 作業品質を保証する。

無資格者が電気工事を行うのは違法です。



有資格の電気工事業者を探すには

電気工事業者の免許情報は、オンラインで確認できます。

- 電気工事業者の免許番号は「EC」で始まります
- 電気工事士の免許番号は「EW」で始まります

[電気工事業者を探す](#)

西オーストラリア州政府
地方自治・産業規制・安全省
建築・エネルギー局

電話：1300 489 099

開庁時間：午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分

所在地

Level 1 Mason Bird Building
303 Sevenoaks Street (Grose Avenue 側から入館)
Cannington Western Australia 6107

ウェブサイト：www.wa.gov.au/building-and-energy

メール：be.info@lgirs.wa.gov.au

郵送先：Locked Bag 100 East Perth WA 6892

追加サポート

ナショナルリレーサービス：13 36 77

翻訳・通訳サービス (TIS)：13 14 50

この出版物は、ご要望に応じて他の形式でも提供可能です。